


Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 29/07/2024

MAIRIE DE SCIONZIER
2 Pl. du Foron
74950 SCIONZIER



RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E24.3393.1_20240729191318

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	25/07/2024 09:10	Nom installation * :	SCIONZIER BAS SERVICE
Date de réception :	25/07/2024 15:14	Code et Nom PSV * :	000000072 - CENTRE VILLE
Date début analyse :	25/07/2024	Commune* :	SCIONZIER
Prélevé par :	TAVERNIER Jade - JTA	Localisation exacte :	Robinet cuisine mairie
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau* :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif* :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse* :	D1BSR
Type visite* :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	Type traitement* :	CL2+FILTR
Code et nom UGE* :	0008 - SCIONZIER	Type d'installation* :	UDI

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfite-réductrices	<1	UFC/100ml	<1	NF EN 26461-2
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	2	UFC/ml		NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	6	UFC/ml		NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	5	mg(Pt) /L	≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal			QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	8.0	unité pH	6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	22.2	°C		NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	224	µS/cm	200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU	≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L	≤0,1	NF T 90-015-2

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations			Observation
Température Eau	20,3	°C	≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L		NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L		NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal			Qualitatif
Odeur	Normal			Qualitatif
Couleur	Normal			Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr


Seynod, le 29/07/2024

MAIRIE DE SCIONZIER
2 Pl. du Foron
74950 SCIONZIER


Déclaration conformité échantillon E24.3393.1

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel
Resp. unité Hygiène Alimentaire



BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

