

Lidal

Seynod, le 18/08/2025

22, Rue du Pré Fornet SEYNOD

74600 ANNECY

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

MAIRIE DE SCIONZIER

2 Pl. du Foron

74950 SCIONZIER

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E25.3660.2_20250818174053

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	13/08/2025 10:41	Nom Installation * :	SCIONZIER BAS SERVICE
Date de réception :	13/08/2025 15:08	Code et Nom PSV * :	0000000072 - CENTRE VILLE
Date début analyse :	13/08/2025	Commune* :	SCIONZIER
Prélevé par :	BOURNY Maxime - BMA	Localisation exacte :	Mairie - robinet cuisine
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau *:	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse *:	D1BSR
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	Type traitement *:	CL2+FILTR
Code et nom UGE* :	0008 - SCIONZIER	Type d'Installation *:	UDI

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices	<1	UFC/100ml	<1	NF EN 26461-2
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	<1	UFC/ml		NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	19	UFC/ml		NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	5	mg(Pt) /L	≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal			QUALITATIF

PHYSICO-CHEMIQUE

X pH	8.0	unité pH	6.5≤ns9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	22.4	°C		NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	223	µS/cm	200≤ns1100	NF EN 27888
X Turbidité	0.33	NFU	≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L	≤0,1	NFT 90-015-2

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations		Observation
Température Eau	25,7	°C	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L	NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L	NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal		Qualitatif
Odeur	Normal		Qualitatif
Couleur	Normal		Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lldal@laboratoire-lldal.fr

Seynod, le 18/08/2025


MAIRIE DE SCIONZIER
2 Pl. du Foron
74950 SCIONZIER

Déclaration conformité échantillon E25.3660.2

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres suivants : Température Eau.

BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux



MAISSE Véronique
Technicienne Hygiène



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

